

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 9 października 2019r. dot. Zamówienia publicznego nr DG.271.12.2019 na zadanie :

„ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu – Budowa kanalizacji sanitarnej”.

Pytanie 1 Prosimy o załączenie do SIWZ schematu i rysunków konstrukcyjnych dla przepompowni ścieków PS2.

Odp. na pyt. 1 Zamawiający dołącza schemat i opis przepompowni ścieków Ps2.

Pytanie 2 Prosimy o załączenie do SIWZ zestawienia studni rewizyjnych dla kanalizacji sanitarnej.

Odp. na pyt. 2 Zamawiający załącza zestawienie studni rewizyjnych dla obu przedmiarów.

Pytanie 3. Czy Zamawiający będzie wymagać inspekcji TV wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej.

Odp. na pyt.3 Zamawiający wymaga inspekcji TV kamerą ujętej w przedmiarze robót do kosztorysu 1 poz. 25 ,do kosztorysu 2 poz. 24.

Pytanie 4 Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie koszt ewentualnej wycinki drzew i krzewów ?.

Odp. na pyt. 4 Wycinka drzew i krzaków będzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5 Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie koszt opłat administracyjnych związanych z ewentualną wycinką drzew i krzewów ?.

Odp. na pyt. 5 Zamawiający nie przewiduje naliczania opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzaków. Jeżeli się pojawią to będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie 6 Prosimy o załączenie do SIWZ projektu odtworzenia nawierzchni.

Odp. na pyt. 6 Brak projektu odtworzenia nawierzchni – wykonać w oparciu o przedmiary robót, Stwor w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 7 Czy Zamawiający będzie pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego ?.

Odp. na pyt. 7 Ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie 8 Prosimy o załączenie do SIWZ przedmiary robót w wersji edytowalnej(norma).

Odp. na pyt. Nr 8 Zamawiający załącza kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej (norma).

Zduny dnia 14 października 2019r.

Z up. Burmistrza Zdun
KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Rolnictwa i Rozwoju
mgr Miłosz Zwierzyk