

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 04.06.2020r. i 05.06.2020r.

Dotyczy: przetargu na wykonanie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny**”

1. Jaki rodzaj kostki brukowej granitowej przewiduje Zamawiający do zastosowania, które Wykonawca powinien wycenić w ofercie – kostka surowo-łupana czy kostka płomieniowana z bokami ciętymi czy kostka płomieniowana z bokami surowo-łupanymi.

odp.: Należy zastosować kostkę granitową surowo-łupaną.

2. Jaki rodzaj powierzchni płyt granitowych przewiduje Zamawiający do zastosowania, które Wykonawca powinien wycenić w ofercie – płyty o powierzchni płomieniowanej, groszkowanej, łupanej?

odp.: Należy zastosować płyty granitowej o powierzchni płomieniowanej.

3. Projektant przewiduje wykonanie zjazdów na posesje w ciągu ścieżki rowerowej o nawierzchni z płyt granitowych. Czy Zamawiający potwierdza, iż należy wycenić i wykonać przyjęte rozwiązanie?

Jeżeli tak to czy Projektant potwierdza, że przyjęte warstwy konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej na zjazdach są prawidłowo dobrane i czy nie ma ryzyka wystąpienia tzw. „klawiszowania płyt” lub ich pękania płyt pod wpływem obciążenia pojazdów samochodowych?

odp.: Na ścieżce rowerowej należy zastosować płyty granitowe grubości 6 cm, natomiast na zjazdach przez ścieżkę płyty granitowe grubości 10 cm.

4. Jaki rodzaj nawierzchni przewiduje Zamawiający do wykonania na zjazdach – kostka betonowa gr. 8cm w kolorze czerwonym zgodnie z przedmiarem czy kostka granitowa 8/11cm zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez konserwatora zabytków?

odp.: Na zjazdach należy zastosować kostkę granitową surowo-łupaną 8/11 cm koloru ciemnoszarego zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez konserwatora zabytków i taką należy wycenić w kosztorysie ofertowym w pozycji 36.

5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość, aby to kierownik budowy posiadał stosowne uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej, a kierownik robót uprawnienia w specjalności instalacji i sieci sanitarnych?

odp.: Tak

6. Czy płyty granitowe mają mieć górną powierzchnię płomieniowaną, nadając tej płaszczyźnie szorstkość, chroniącą przede wszystkim pieszych przed poślizgiem?

odp.: Tak.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości płyt granitowych z 10 na 6 cm. W praktyce płyty granitowe o grubości 6 cm są wystarczające i bardzo dobrze sprawdzają się w użytkowaniu właśnie na właśnie na ciągach pieszych?

odp.: Dopuszcza się zmianę grubości płyt granitowych z 10 cm na 6 cm. Z tym, że na zjazdach przez ścieżkę należy zastosować płyty granitowe grubości 10 cm.

Z up. Burmistrza Zdun
KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju

mgr Miłosz Zwierzyk