

DG.271.9.2020

Zduny, dnia 18.12.2020

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 18.12.2020r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zduny i Bestwin”

1. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie robót opisanych w SIWZ część II rozbudowa sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 45/2, 170/4 i 147/2, polegającą na przedłużeniu istniejącej rury wodociągowej w miejscowości Bestwin metodą przecisku?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką zmianę. Ewentualny przecisk należy wykonać z rur przeciskowych przy zachowaniu projektowanej głębokości i trasy. W przypadku zastosowania metody przeciskowej Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chudy