



Krotoszyn, dnia 16.03.2022r.

Gmina Zduny
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

Wasz znak: 605/03/2022/S z dnia: 07.03.2022r.

Nasz znak: 278/03/2022/S z dnia: 14.03.2022r.

W odpowiedzi na wniosek podajemy warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej przy ulicy Ostrowskiej 35 w miejscowości Zduny do działki nr .1474/1 1475148 1482 1483/1 1484/3 1485 nazwa obiektu odkryty basen kąpielowy.

1. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE Ø 63 mm, z podłączeniem do sieci wodociągowej o Ø 250 mm/ żel w ulicy Ostrowskiej wraz z wymianą zasuwy odcinającej oraz wykonanie nowej studni wodomierzowej o średnicy 1000mm z przejściami szczelnymi w miejscu starej lokalizacji .Co do przebudowy odcinka A-B nie wymaga on przebudowy. Na odcinku A-B znajdują się hydrant podziemny który kwalifikuję się do wymiany
2. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w okolicach sieci wodociągowej należy niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo
3. Za zaworem wodomierza głównego zamontować zawór antyskażeniowy uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody zgodnie dla przepływów zwrotnych



NIP: 6211002080, REGON: 250468650,
KRS 0000097374, BDO: 000062603
Kapitał zakładowy: 81.527.070,00 zł. Sąd Rejestrowy:
IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu

- ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 42 33, fax 62 722 80 00
zom@pqkimkrotoszyn.pl