

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.

63 - 760 Zduny, ul. Przemysłowa 1

NIP: 621-181-16-03 REGON 302127014

tel./fax 62 72 15 784

e-mail: biuro@pwik.zduny.pl

Zduny 21.03.2022 r.

L. dz. 76/22

DP-BUD

**ul. Z. Ryblewskiej-Cichońskiej 8b/4
63-900 Rawicz**

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do działki nr 1484/3 w miejscowości Zduny gm. Zduny w ramach realizacji zadania „Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach”

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 07.03.2022 r. podajemy warunki techniczne wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej:

1. *Przyłącze do budynku socjalnego 1B* należy wykonać z rur PCV o średnicy Ø160. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego winno nastąpić do istniejącej studzienki przyłączeniowej zlokalizowanej w granicy działki, rzędne studzienki 140,40/139,05. W przypadku załamania przyłącza zastosować studzienki z odpowiednio wyprofilowaną kinetą.
2. *Przyłącze do budynku technologicznego 1C* należy wykonać z PCV o średnicy Ø200 włączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać w miejscu zaznaczonym na załączonej mapie za pomocą trójnika Ø200, na przyłączy zastosować studzienki rewizyjne oraz urządzenie dławiące przepływ. Należy dokonać uzgodnień odnośnie umieszczenia przyłącza z zarządcą dróg oraz gestorami sieci.
3. Przyłącza należy wykonać na koszt własny zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
4. Wszelkie uszkodzenia istniejących sieci energetycznych i rurociągów gazowych, wodnych itp. wynikłe podczas prowadzenia robót wykonawca robót naprawi na koszt własny pod nadzorem właściciela urządzeń.
5. Zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych.
6. Wody opadowe i roztopowe należy rozprowadzić na terenie nieruchomości.
7. Po wykonaniu przyłączy a przed zasypaniem wykopu należy fakt ten zgłosić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach celem dokonania odbioru technicznego.
8. Należy sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy.
9. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej należy powierzyć uprawnionemu geodecie.
10. Jeden egzemplarz mapy należy dostarczyć do biura Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.

63 - 760 Zduny, ul. Przemysłowa 1

NIP: 621-181-16-03 REGON 302127014

tel./fax 62 72 15 784

e-mail: biuro@pwik.zduny.pl

11. Warunkiem odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości jest zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem.
12. Wydane warunki są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane.
13. Warunki techniczne wydaje się na okres obowiązywania 2 lat.

Załącznik:

- mapa zasadnicza z uzgodnieniem

Otrzymują:

Adresat

a/a

PREZES ZARZĄDU

Joanna Wojtaszek