



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ²
0.1.	WIAJROLAP	3,20
0.2.	POM. GOSP.	34,00
0.3.	SCHOWEK	4,40
0.4.	POKÓJ	50,40
0.5.	ŁAZIENKA+WC	3,90
0.6.	WIAJROLAP	3,00
0.7.	KORYTARZ	28,90
0.8.	BIURO	5,20
0.9.	SCHOWEK	1,50
0.10.	KOTŁOWNIA	33,10
0.11.	WC	6,50
0.12.	SALA 2	71,70
0.13.	KUCHNIA	28,80
0.14.	KORYTARZ	6,40
0.15.	MAGAZYN	13,50
0.16.	MAGAZYN	8,50
0.17.	MAGAZYN	2,70
0.18.	ŁAZIENKA	9,20
0.19.	WIAJROLAP	2,30
0.20.	MAGAZYN	2,70
0.21.	MAGAZYN	8,50
0.22.	ŁAZIENKA	9,20
0.23.	SALA 1	40,40
RAZEM POW. UŻYTKOWA		378,60

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW STAŁOWYCH DWUPŁYTOWYCH FIRMY NP IDMAR TYP 22C/V

- G1 - 120/60 - 3 szt.
- G2 - 160/60 - 2 szt.
- G3 - 140/60 - 2 szt.
- G4 - 40/60 - 2 szt.
- G5 - 100/60 - 1 szt.
- G6 - 80/60 - 1 szt.

UWAGA:

1. Przed grzejnikami zastosować zawory termostaticzne a za grzejnikami zawory odcinające.
2. W kotłowni zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w instalacji.
3. Istniejące przewody stalowe c.o. należy zdemontować oraz wykonać nowe rozprzewodzenie c.o. w rurach izolowanych.

Nazwa tematu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, OSP I PRZEDSZKOLA W BESTWINIE	NR RYS.
Tytuł rysunku:	INSTALACJA C.O. PARTERU	ICO-1
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10	
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	2217
Instalacje sanitarne	ŁUKASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. WKP/0345/POOS/09	2167
Sprawdzający	JAROSŁAW FLAMER NR UPR. WKP/0286/POOK/07	2222
PROJEKT BUDOWLANY	Data:	Skala: