

Zduny dnia 30.11.2020

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 25.11.2020r.

Dotyczy: przetargu na wykonanie zamówienia publicznego pn. „ **Rewitalizacja zabytkowego kościoła
poewangelidzkiego w Zdunach** „

1. Zamawiający w PFU przewiduje prace związane z zabezpieczeniem ścian przed wilgocią, czy Zamawiający posiada dokładną inwentaryzację i ilość ścian przewidzianych do zabezpieczenia przed wilgocią? **Odp. Zamawiający nie posiada takiej inwentaryzacji.**
2. Zamawiający w PFU przewiduje prace związane z rozbiórką schodów przy zakrystii oraz ich odtworzenie. Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków dotyczące rozbiórki ww. schodów oraz technologii ich odtworzenia? **Odp. Zamawiający nie posiada takich uzgodnień.**
3. Zamawiający w PFU przewiduje prace związane z zabezpieczeniem śladu po ostrzale artyleryjskim poprzez osłonę z szyby. Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków dotyczące założonego sposobu zabezpieczenia śladu po ostrzale? **Odp. Zamawiający nie posiada takich uzgodnień.**
4. Zamawiający w PFU przewiduje prace związane z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego drzwi. Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków dotyczące sposobu wykonania ww. oświetlenia, obejmujące m.in. lokalizację, rodzaj, ilość punktów świetlnych? **Odp. Zamawiający nie posiada takich uzgodnień.**
5. Zamawiający w PFU przewiduje prace związane z renowacją elewacji obiektu wraz z wykonaniem wieży widokowej. Jednocześnie wskazuje w zapisach PFU przyjęte założenia, ilości i technologię wykonania robót. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania ww. prac, którą Wykonawca uzgodni z Konserwatorem Zabytków? **Odp. Zamawiający dopuszcza taką zmianę. Jednak Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia z tego powodu.**
6. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest również wykonanie, wymiana lub renowacja wewnętrznej stolarki drzwiowej lub okiennej? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, które dokładnie elementy Wykonawca powinien wycenić w ofercie. **Odp. Zgodnie z zapisami PFU przedmiot zamówienia obejmuje m.in roboty remontowo-konserwatorskie stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej. W związku z tym, że w zakresie zamówienia są również prace remontowe wieży kościoła Wykonawca powinien wycenić prace konserwatorskie drzwi wewnętrznych prowadzących do wieży kościoła.**
7. Zamawiający w PFU dopuszcza przekroczenia lub pomniejszenia parametrów powierzchni i kubatur na poziomie do 5%. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zwiększenie ilości przyjętych w przedmiarze robót o więcej niż 5% stanowiło podstawę do ubiegania się przez Wykonawcę o roboty dodatkowe? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z zapisami rozdziału XIII. SIWZ cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru prac projektowych,**

świadczeń usługi nadzoru autorskiego oraz rozmiaru robót budowlanych jak również rozmiaru pozostałych dostaw i ilości wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych usług, dostaw oraz robót i innych świadczeń.

Z up. Burmistrza Zdun
KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
mgr Miłosz Zwierzyk