



Zduny, miasto od 1267r.



Zduny, dnia 24.07.2023 r.

GR.272.2.2023

Odpowiedzi do Zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni”:

1. W przedmiarze robót pokrycie dachów altanek wykonane ma być z płyt falistych bitumicznych natomiast na rysunku A5 gontami bitumicznymi. Czy dopuszczalne jest pokrycie dachów gontem?

Odpowiedź: Dachy altanek powinny zostać pokryte gontami bitumicznymi zgodnie z dokumentacją projektową. Do zapytania ofertowego załączono zaktualizowane dokumenty – przedmiar oraz kosztorys ofertowy.

2. Rys. A6 przedstawia elewacje altanek- zabudowa ścian, brak tej pozycji w przedmiarze. Proszę określić które ściany mają być zabudowane, ile metrów bieżących oraz czy zabudowa ma być pełna.

Odpowiedź: Zabudowę ścian Wykonawca winien wycenić w poz. 12 d.2 kalk. własna. Zabudowie powinny podlegać dwie ściany boczne (krótsze) oraz ściana tylna (dłuższa). Wysokość zabudowy 1,05 m.

Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy