



Krotoszyn, dnia 07.04.2022r.

L. dz. 396 /04/2022/S

Dotyczy: Wniosek o zmianę warunków technicznych.

W odpowiedzi na pismo (data wpływu 30.03.2022r. L.dz. 805/03/2022) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s przy ul. Słonecznej 35 w Krotoszynie (dalej ZWiK) informuje, iż nie dopuszcza zmiany średnicy przyłącza na Dn90mm bez zaprojektowanego dodatkowego zabezpieczenia przed nadmiernym chwilowym poborem wody z magistralnej sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiej.

Z poważaniem

Kierownik ZWiK

*mgr inż. Wojciech Niestrawski*

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. A/a

**Sprawę prowadzi:**

Wojciech Niestrawski: ☎ 885-045-508, ✉ w.niestrawski@pgkimkrotoszyn.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
Spółka z o.o.  
63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41  
tel. 62-725-42-33, fax 62-722-80-00  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Słoneczna 35