

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 11.01.2019r. dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni”

Zduny, 14 stycznia 2019 roku

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW**

**Pytanie nr 1:** Czy studnię znajdującą się przy budynku należy traktować jako studnię dostarczającą wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi?

**Odp. Studnia przy budynku nie jest studnią dostarczającą wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.**

**Pytanie nr 2:** Czy wykonawca powinien wycenić w ofercie rozbiórkę istniejącej płyty betonowej znajdującej się w planowanym obszarze utwardzenia terenu?

**Odp. TAK**

**Pytanie nr 3:** Czy wykonawca powinien wycenić w ofercie roboty budowlane kondygnacji parteru w starej części budynku, np. wykonanie nowej posadzki w starej części i dostosowanie do posadzki w nowej części budynku?

**Odp. TAK**

**Pytanie nr 4:** Czy wykonawca powinien wycenić w ofercie rynny z PCW czy rynny ocynkowane?

**Odp. Wykonawca winien wycenić rynny ocynkowane.**

**Pytanie nr 5:** W jaki sposób należy traktować załączony do SIWZ ślepy kosztorys? Wykonawca winien przygotować wycenę na bazie udostępnionego ślepego kosztorysu, czy wykonawca powinien przygotować własny kosztorys uwzględniający wszelkie roboty konieczne do wykonania.

**Odp. Załączony do SIWZ kosztorys należy traktować pomocniczo, wykonawca winien wycenić wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania zgodnie z PFU.**

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Tomasz Chudy**